

ELENCO MATERIALE – FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ANTINTRUSIONE

- N°1 sirena da esterno AVS AVS TS85P con doppio contenitore (autoalimentata completa di batteria tampone), antiperforazione e temperatura, omologata 2° livello IMQ.
- N°1 sirena interna elettronica AVS TS22.
- N°1 centrale AVS Xtreem 32 autoalimentata, telegestibile con modulo aggiuntivo, con contenitore in metallo, omologata 2° livello IMQ. La centrale sarà corredata da combinatore telefonico PSTN, da sintesi vocale per invio messaggi di allarme e da combinatore GSM XGS.
- N°1 schede di espansione zone AVS XEXP8.
- N°1 tastiera a cristalli liquidi AVS A500 per controllo e comando centrale di allarme.
- N°1 lettori di prossimità AVS RS4 per comando inserimento allarme.
- N°6 chiavette AVS Touch.
- N°14 sensori doppia tecnologia da interno AVS JET DT, con lente fresnel, antiaccecamento e staffa a snodo.
- Batterie tampone per centrale e sirena.
- Tubazioni PVC per passaggio nuovo impianto allarme.
- Cavi, collegamenti, materiali di consumo e quant’altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d’arte.